



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ที่ สพ ๗๘๖๐๓/

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

## เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ตามแผนการออกตรวจสอบฯ ได้กำหนดออกพื้นที่เพื่อดำเนินการตามแผนฯ นั้น

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองช่างได้ดำเนินการออกตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ดังกล่าว เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ปรากฏ

หมู่ที่ ๙ บ้านปรักประคู้

- ผลการตรวจสอบค่าสารละลายในน้ำ TDS ในน้ำประปา ๐๓๓ มิลลิกรัม ต่อลิตร

\* หมายเหตุ ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร

- ผลการทดสอบค่า PH ในน้ำประปา ๗.๐๐ ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

\* หมายเหตุค่าเป็นกลางของน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีค่า PH อยู่ระหว่าง ๖.๘ -

๗.๘

- ผลการทดสอบค่าคลอรีนอิสระในน้ำคงเหลือในน้ำประปา ๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร ซึ่งถือว่าผ่าน  
เกณฑ์มาตรฐาน

\* หมายเหตุค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑.๒ มิลลิกรัม ต่อลิตร

หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น

- ผลการตรวจสอบค่าสารละลายในน้ำ TDS ในน้ำประปา ๑๗๕ มิลลิกรัม ต่อลิตร

\* หมายเหตุ ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร

- ผลการทดสอบค่า PH ในน้ำประปา ๗.๐๐ ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

\* หมายเหตุค่าเป็นกลางของน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีค่า PH อยู่ระหว่าง ๖.๘ -

๗.๘

- ผลการทดสอบค่าคลอรีนอิสระในน้ำคงเหลือในน้ำประปา ๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร ซึ่งถือว่าผ่าน  
เกณฑ์มาตรฐาน

\* หมายเหตุค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑.๒ มิลลิกรัม ต่อลิตร

ตามเอกสารแนบ พร้อมกันนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปกป้อง จันทรสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นรองปลัด อบต.

.....



(นายโอภาส นนท์แก้ว)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ความเห็นปลัด อบต.

.....



(นายฉันทพัฒน์ ปิ่นหนองเพชร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ความเห็นของนายก อบต

.....



(นายณรงค์ เกษประทุม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง